

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ

Identifikační údaje zadavatele

Lesy České republiky, s.p., IČO: 421 96 451, státní podnik zapsaný v OR u KS Hradec Králové oddíl A XII, vložka 540; se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

Zadavatel – OJ: KŘ Teplice

Adresa: Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

Telefon: + 420 956933310

Fax: + 420 417538708

E-mail: oi33@lesyocr.cz

Internetová adresa: <https://zakazky.lesyocr.cz/>

Odpovědná osoba: Daniel Kocour, vedoucí odboru stavebních investic a údržby

Kontaktní osoba: ve věci zadávacího řízení: Mgr. Bc. Ilja Kašík, administrátor veřejných zakázek, tel.: +420 604665171, e-mail: i.kasik@pmadvisory.cz
v technických záležitostech: Ing. Petra Sojková, tel. +420 702079160
email: petra.sojkova@lesyocr.cz

Evidenční číslo zakázky: **S933/2017/025**

Název zakázky: LC Velečinská a LC Nad Ostroveckou hájenkou - výstavba

Dotaz účastníka č. 1:

Ve výkazu výměr LC Velečinská je položka č.

37.	SP	573411115	Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,6 kg/m ²	m ²	2 274,25
-----	----	-----------	---	----------------	----------

a ve výkazu výměr LC Nad Ostraveckou hájenkou položka č.

47.	SP	573411115	Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,6 kg/m ²	m ²	2 726,2
-----	----	-----------	---	----------------	---------

Na základě informací čerpaných z TKP kapitola 26 – Postřiky, pružné membrány a nátěry vozovek je popsáno, že

Nátěry jsou vhodné pro opravy, údržbu a prodloužení životnosti vozovek:

– s korozí povrchu,

- s jemnými nepravidelnými trhlinami,
- se sníženými protismykovými vlastnostmi.

V technické zprávě je uvedeno, že nátěr bude prováděn mezi dvě živичné vrstvy. V tomto způsobu užití však ztrácí svou podstatu a bylo by vhodnější na základě TKP uvažovat s postříkem, který se používá k zajištění vzájemného spojení jednotlivých konstrukčních vrstev.

Je možné nahradit nátěr postříkem?

Odpověď zadavatele:

Mezi dvěma vrstvami asfaltobetonu je pro jejich spojení nutné použít postřík živичný spojovací. Na základě této změny dojde k úpravě výkazu výměr a to položky č. 37 u LC Velečinská a č. 47 u LC Nad Ostroveckou hájenkou. Dále dojde ke změně i u vzorových řezů a technických zpráv. Opravené dokumenty jsou přílohou tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace.

Vzhledem k povaze provedené úpravy zadávacích podmínek plynoucí z tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek a s tím související změně termínu otevírání obálek s nabídkami, a to následovně:

Lhůta pro podání nabídek:

Datum: 23. 2. 2017. Hodina: 9:00 hodin.

Místo pro podání nabídek: Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Datum a hodina otevírání obálek:

Datum: 23. 2. 2017. Hodina: 9:00 hodin.

Místo pro otevírání obálek s nabídkami: Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

V Hradci Králové dne: 7.2.2017

[36]
Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Daniel Kocour,
vedoucí odboru stavebních investic a údržby

Přílohy:

TZ LC Velečinská

TZ LC Nad Ostroveckou hájenkou

Výkaz výměr LC Velečinská a LC Nad Ostroveckou hájenkou – výstavba

Oprava vzorový řez LC Velečinská

Oprava vzorový řez LC Nad Ostroveckou hájenkou