

Ateliér Kprojekt, s.r.o.

Ing. Libor Křížák

Tyršova 158

269 01 RAKOVNÍK

Naše značka : 216/2017 Vyřizuje: Mgr. Martina Šandová, MBA V Praze dne: 19.5. 2017 List: 1/2

Věc: Stanovisko ke: „ Oprava lesní cesty GRADO - na pozemcích parc.č. 2071/1 a 2452/1 v k.ú. Káraný, obec s rozšířenou působností Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Středočeský kraj“.

Vážení,

navržená akce stavebních úprav lesní cesty se nachází v zájmovém území Zdroje pitné vody Káraný a.s. v pásmu hygienické ochrany 1. a 2.a stupně, kde platí Rozhodnutí OVLHZ středočeského KNV č.j. 4090/85-233 z 18.3.1986 o zřízení ochranných pásem vodního zdroje Káraný. V tomto rozhodnutí jsou stanovena závazná omezení činnosti na ochranu podzemních a povrchových vod, která je nutno respektovat. Současně je zde nutno dodržovat zásady obecné ochrany vod podle zákona 254/2001 S. ve znění předpisů měnicích a doplňujících.

V případě realizace plánovaných stavebních prací v blízkosti vodních zdrojů Vodárny Káraný a.s. je nutno dodržovat zejména:

- 1/ do prostoru míst stavebních prací mohou vjíždět jen vozidla a mechanismy s povolením Lesní správy Mělník, v dobrém technickém stavu, bez úniků pohonných hmot a hydraulických olejů (s náplněmi olejů biologicky neškodnými);
- 2/ v místě stavby nesmí být vozidla v denní pracovní době ponechána bez dozoru, v pracovním prostoru nesmí být manipulováno s PHM a oleji a v mimopracovní době musí být odvezena z ochranných pásem Vodárny Káraný a.s. (nebezpečí krádeže PHM a možnost znečištění vodních zdrojů);
- 3/ po celou dobu pracovní činnosti v ochranných pásmech vodních zdrojů bude stanovena odpovědná osoba (jméno a telefon sdělen vedení Vodárny Káraný a.s.), která dohlídí na dodržování ochrany prostředí před znečištěním, kontroluje technický stav vozidel a strojů proti únikům PHM a hydraulických olejů, v případě zjištění havarijního znečištění pracovního prostředí ihned informuje vedení – velín Sojovice - Vodárny Káraný, a.s. (telefon 326 990 821) nebo vedoucího provozu ÚV Káraný - Ing.Ladislav Herčík (326 990 901, mobil 602 121 501) a zajišťuje nápravná opatření;



4/ na stavení úpravy lesních cest nesmí být použity materiály se škodlivými účinky na vodní prostředí (např. chemické látky na zpevnění podloží apod.);

5/ před zahájením prací a po ukončení prací proběhne prohlídka pracoviště za účasti zástupce Lesů ČR, Lesní správy Mělník, dodavatele stavby a Vodárny Káraný a.s.

S pozdravem

Zdroj pitné vody Káraný, a.s.
Žatecká 110/2, 110 01 Praha 1
DIČ: CZ26496402
IČ: 26496402

-1-

Mgr. Martina Šandová, MBA
na základě plné moci