

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1

Identifikační údaje zadavatele

Lesy České republiky, s.p., IČO: 421 96 451, státní podnik zapsaný v OR u KS Hradec Králové oddíl A XII, vložka 540; se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

Zadavatel – OJ: KŘ Šumperk
Adresa: Potoční 2161/22, 787 01 Šumperk
Telefon: +420 956913111
Fax: +420 583250125
E-mail: oi13@lesy-cr.cz
Internetová adresa: <https://zakazky.lesy-cr.cz/>
Odpovědná osoba: Daniel Kocour, vedoucí Odboru stavebních investic a údržby
(Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele.)

Kontaktní osoba:

ve věci zadávacího řízení: Blanka Dosedělová, administrátorka VZ, tel: +420 603169816, blanka.dosedelova@zadavaciservis.cz
v technických záležitostech: Ing. Josef Kubíček, TPŠČ KŘ Šumperk/LS Loučná nad Desnou
tel.: +420 725257677, e-mail: josef.kubicek@lesy-cr.cz

Evidenční číslo zakázky: S913/2017/470
Název zakázky: LC Pekařovská okružní - II.etapa

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č.1:

Po prostudování zadávací dokumentace k zadávacímu řízení na stavební práce vedeni snahou o řádné vypracování naší nabídky v předmětném zadávacím řízení dle požadavků a představ zadavatele, Vás žádáme na základě soupisu prací v zadávací dokumentaci o odpověď na následující dotaz:

Dotaz č. 1:

Pro položku stabilizace DOROSOL není uvedeno do jaké hloubky se má provádět. Předpokládá zadavatel, že má být provedena do stejné hloubky jako Gutzwiller nebo v odlišné hloubce?

Odpověď:

Pro položku stabilizace DOROSOL je hloubka provedené stabilizace 300mm jako u technologie Gutzwiller. Vše je uvedeno v charakteristických výkresech a průvodní zprávě.

Dotaz č. 2:

Pro položku ze SO 100.1.1. požadujeme uvést měrnou jednotku:

4632123005V	Rovnanina z lomového kamene nad 500 kg s vyklínováním spár úlomky kamene		192,000	
-------------	--	--	---------	--

Odpověď:

Měrná jednotka m³ byla doplněna do položkového rozpočtu. V souvislosti s provedenými úpravami je přiložen nový výkaz výměr.

Vzhledem k povaze provedené úpravy zadávacích podmínek plynoucí z tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, zadavatel v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a upravuje s tím související termín otevírání obálek s nabídkami, a to následovně:

Lhůta pro podání nabídek:

Datum: 5.10.2017. Hodina: 9:30.

Místo pro podání nabídek: Zadávací servis, s.r.o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Otevírací doba podatelny pro případ osobního doručení je každý pracovní den od 8:30 do 15:30 hod.

Za podání nabídky je odpovědný dodavatel.

Datum a hodina otevírání obálek:

Datum: 5.10.2017. Hodina: 9:30.

Při otevírání obálek bude zveřejněna nabídková cena.

Místo pro otevírání obálek s nabídkami: Zadávací servis, s.r.o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Ostatní zůstává nezměněno.

Přílohy: nový výkaz výměr

V Hradci Králové dne 19.9.2017

v zast. Ing. Tomáš Frýba

Daniel Kocour
vedoucí Odboru stavebních investic a údržby

Lesy České republiky, s.p. [36]
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451. DIČ: CZ42196451