

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1

Identifikační údaje zadavatele

Lesy České republiky, s.p., IČO: 421 96 451, státní podnik zapsaný v OR u KS Hradec Králové oddíl A XII, vložka 540; se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

Zadavatel – OJ: Krajské ředitelství Frýdek Místek
Adresa: Nádražní 2811
Telefon: +420 956911111
Fax: +420 558627384
E-mail: oi11@lesy-cr.cz
Internetová adresa: <https://zakazky.lesy-cr.cz/>
Odpovědná osoba: Daniel Kocour, vedoucí Odboru stavebních investic s údržbou
(Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele.)

Kontaktní osoba:

ve věci zadávacího řízení: Blanka Dosedělová, administrátor veřejných zakázek
tel: +420603169816, e-mail: blanka.dosedelova@zadavaciservis.cz
v technických záležitostech: Ing. Radim Přasličák, technický pracovník pro stavební činnost
tel: +420 778 028 480, e-mail: radim.praslicak@lesy-cr.cz

Evidenční číslo zakázky: S911/2017/449
Název zakázky: Oprava a rekonstrukce LC Daněk

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č.1:

V rozpočtu, technické zprávě, ani ve výkrese není vypsána velikost oka opevnění stěny z drátokošů.

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1:

Vyjádření projektanta: Pro opevnění stěny budou použita svařovaná síta o síle drátu min. 4mm, velikost oka 100x100mm.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č.2:

Prosíme o specifikaci frakce kameniva, kterým bude drátokoš vyplněný.

Vysvětlení zadávací dokumentace č.2:

Vyjádření projektanta: Pohledová strana (lícová) bude do 1/3 tloušťky stěny vyplněna ukládaným lomovým kamenem do cca 50 kg s jednou lící plochou. Zbylá část opevnění bude sypaná z přírodního drceného kameniva fr. 63/125mm s prospem kameniva fr. 32/63mm.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č.3:

Drátokoše mohou být sypané nebo ukládané ručně?

Vysvětlení zadávací dokumentace č.3:

Vyjádření projektanta: Pohledová strana (lícová) bude do 1/3 tloušťky stěny vyplněna ukládaným lomovým kamenem do 50kg s jednou lícní plochou. Zbývá část opevnění bude sypaná z přírodního drceného kameniva fr. 63/125mm s prosypem kameniva fr. 32/63mm.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č.4:

Jelikož není vyspecifikována výplň drátokošů, bude tato výplň dodána investorem akce nebo zhotovitelem? V případě, že zhotovitelem, prosíme o specifikaci frakce.

Vysvětlení zadávací dokumentace č.4:

Vyjádření projektanta: Výplň drátokošů bude dodána zhotovitelem akce. Pohledová strana (lícová) bude do 1/3 tloušťky stěny vyplněna ukládaným lomovým kamenem do 50kg s jednou lícní plochou. Zbývá část opevnění bude sypaná z přírodního drceného kameniva fr. 63/125mm s prosypem kameniva fr. 32/63mm.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č.5:

V souvislosti se zpracováním cenové nabídky na veřejnou stavební zakázku „Oprava a rekonstrukce LC Daněk“ bychom rádi vznesli následující dotaz:

- v soupisu prací u „SO 02 – Rekonstrukce“ jsou uvedeny následující materiálové položky:

063	14226095R	Trubka bezešvá hladká 11353.1 D 273x7,0 mm	9,090 m
064	14333181.AR	Trubka podélně svařovaná hladká 11375 820x16 mm	8,080 m
065	14333210R	Trubka podélně svařovaná hladká S 235 630x10mm	28,280 m

Jelikož se u ocelového svařovaného potrubí v takovýchto větších průměrech jedná o „tzv. úzkoprofilové zboží“, které výrobci běžně nevyrábějí na sklad, ale na konkrétní objednávku, a tomu pak také odpovídá i několikanásobně vyšší cena za dodávku těchto výrobků, žádáme Vás o zvážení možnosti adekvátní náhrady materiálu trubních propustků za betonové či ŽB trouby, příp. ocelové trouby z vlnitého plechu, pokud by bylo možno?

Vysvětlení zadávací dokumentace č.5:

Vyjádření projektanta: Materiál ani typ trubních propustků se nebude nahrazovat. Zmíněné materiálové položky zůstanou v souladu s projektovou dokumentací.

V Hradci Králové dne 17.10.2017


Lesy České republiky, s.p. [36]
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Daniel Kocour
vedoucí Odboru stavebních investic a údržby