



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ č. 1



Identifikační údaje zadavatele

Lesy České republiky, s.p., IČO: 421 96 451, státní podnik zapsaný v OR u KS Hradec Králové oddíl A XII, vložka 540; se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové.

Zadavatel – OJ: KŘ Karlovy Vary
Adresa: Krušnohorská 1010/7, 360 10 Karlovy Vary
Telefon: +420 956932311
E-mail: oi32@lesycr.cz
Internetová adresa: <https://zakazky.lesycr.cz/>
Odpovědná osoba: Daniel Kocour, vedoucí odboru stavebních investic a údržby (osoba oprávněná jednat jménem zadavatele)

Kontaktní osoba: ve věci zadávacího řízení:
Mgr. Dominik Lukács, tel.: +420 739596431, e-mail: d.lukacs@pmadvisory.cz
v technických záležitostech:
Václav Černý, tel. +420 725975550, e-mail: vaclav.cerny@lesycr.cz



Evidenční číslo zakázky: S932/2018/019

Název zakázky: Revitalizace perninského rašeliniště

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., ŘEDITELSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, tel. +420 956999111, fax +420 495262391, lesycr@lesycr.cz, ID DS:e8jcfnsn

Dotaz účastníka č. 1:

Shledali jsme rozpor ve výkazu výměr 004 komunikace – oddíl D3 – položka 56333 - vzorové vrstvy ze štěrkodrti tl. do 150mm.

PD výkres č. D.3.1.4 vzorové příčné řezy uvádí jako konstrukční vrstvu štěrkodrt' tl. 300mm.

Co je správně? Opraví zadavatel výkaz výměr?

Odpověď zadavatele:

Obě dvě hodnoty jsou správně a nejsou v rozporu. Podkladní vrstva bude doplněna (280m²) ŠDB tl. 150mm ve dvou vrstvách (560m²). Nelze provést dostatečně hutněnou vrstvu ŠDB v tl. 300mm.

Dokumentace nebude upravena.



V Hradci Králové dne: 12. 2. 2018

 Lesy České republiky, s.p. [36]
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Daniel Kocour

vedoucí odboru stavebních investic a údržby

