

## Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ č. 1

### Identifikační údaje zadavatele:

Lesy České republiky, s.p., IČO: 421 96 451, státní podnik zapsaný v OR u KS Hradec Králové oddíl A XII, vložka 540; se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Zadavatel – OJ: Krajské ředitelství Brno, Jezuitská 13, 612 00 Brno

Telefon: +420 956 916 310

E-mail: oi16@lesyocr.cz

Internetová adresa: <https://zakazky.lesyocr.cz/>

Odpovědná osoba: Daniel Kocour, vedoucí Odboru stavebních investic a údržby

Kontaktní osoba: ve věci zadávacího řízení: Markéta Turečková, administrátor VZ

tel: +420 739 267 944 e-mail: [m.tureckova@pmadvisory.cz](mailto:m.tureckova@pmadvisory.cz)

v technických záležitostech: Ing. Petr Kremz, technický pracovník pro stavební činnost

tel.: +420 724 525 051 e-mail: [petr.kremz@lesyocr.cz](mailto:petr.kremz@lesyocr.cz)

Evidenční číslo zakázky: S916/2018/029

### Název zakázky: LC Prskovská - realizace

#### Dotaz účastníka č. 1:

Dle PD se má rozrýt stávající kryt vozovky v tl. 150mm a doplnit kamenivo v množství 0,1m3/m2. V soupisu prací tomu odpovídají následující položky v části „Opravy“.

7	K	113108441	Rozrýtí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrýteho materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva	m2	119,900 <sup>9</sup>
---	---	-----------	--	----	----------------------

VV " C1 km 0,000 - 2,545 " 3,2\*2545\*1,1

8 958,400

VV " N15 km 2,545 " (16+3)/2\*17

161,500

VV rozrýtí **Součet**

**9 119,900**

38	K	RP91	Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drčeným, jeho rozprostřením promísení kladívkovou frézou a zhutněním, v množství přes 0,	m2	119,900 <sup>9</sup>
----	---	------	---	----	----------------------

P

Poznámka k položce:

Položka vychází z pol. 566501111, v rámci položky je užití kladívkové frézy.

V položce č. 38 není stanoveno předpokládané množství a frakce kameniva, může zadavatel doplnit? V PD ve vzorových řezech C 2.2. je uvedena tloušťka nové konstrukce 100mm, ale z řezů je patrné, že se konstrukce navyšuje o 190mm (ACO 11 - 40mm, ACP 16+ - 50mm a doplnění kameniva - 100mm). Může zadavatel upřesnit, či doplnit?

**Odpověď zadavatele č. 1:**

Ve výkazu výměr chyběly poslední znaky – správné množství je 0,1 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>.

Správně mělo být, „TLOUŠŤKA NOVÉ KONSTRUKCE 90 mm“ – jedná se o součet tloušťek asfaltu (tedy investiční část). Doplnění konstrukce 0,1 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> – je oprava, tedy se do nové konstrukce nezapočítává.

**Dotaz účastníka č. 2:**

Jako subdodavatel geodetických prací bych se chtěl informovat zda-li zadavatel požaduje v rámci vyhotovení geometrického plánu i trvalou stabilizaci hranic lesní cesty trvalým způsobem dle § 91 vyhl. 357/2013 Sb. v platném znění a kdo určí tuto hranici v terénu.

**Odpověď zadavatele č. 2:**

Zadavatel nepožaduje v rámci vyhotovení geometrického plánu trvalou stabilizaci hranic lesní cesty.

Vzhledem k povaze provedené úpravy zadávacích podmínek plynoucí z tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek a s tím související změně termínu otevírání obálek s nabídkami, a to následovně:

**Lhůta pro podání nabídek:**

Datum: 21. 3. 2018

Hodina: 13:00 hodin.

Místo pro podání nabídek: Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

**Datum a hodina otevírání nabídek:**

Datum: 21. 3. 2018

Hodina: 13:00 hodin.

Místo pro otevírání obálek s nabídkami: Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

 Lesy České republiky, s.p. [36]  
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Daniel Kocour, vedoucí odboru stavebních investic a údržby

**Přílohy:**

1. upravený soupis prací 1\_17009-14XC-JZ - LC Prskovská [zadání]\_po vysvětlení č1.xlsx
2. upravený vzorový řez C.2.2. Vzorové příčné řezy\_po vysvětlení č1.pdf