

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Identifikační údaje zadavatele

Lesy České republiky, s.p., IČO: 421 96 451, státní podnik zapsaný v OR u KS Hradec Králové oddíl A XII, vložka 540; se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

Veřejnou zakázku vyhlašuje:	KŘ Teplice
Adresa:	Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice
Internetová adresa:	www.lesy-cr.cz
Osoba oprávněna jednat jménem zadavatele:	Daniel Kocour
Funkce:	vedoucí odboru stavebních investic a údržby
Kontaktní osoba ve věci zadávacího řízení:	Blanka Dosedělová, administrátor veřejných zakázek
Tel.:	+420 603169816
E-mail:	blanka.dosedelova@zadavaciservis.cz
Kontaktní osoba v technických záležitostech:	Pavel Krumel
Tel.:	+420 725 257 554
E-mail:	pavel.krumel@lesy-cr.cz

Evidenční číslo zakázky: LC Barvářská

Název zakázky: S933/2018/037

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

- 1) V technické zprávě PD je uvedeno v části F, že odvodnění bude doplněno novými propustky DN600 – celkem 5 ks a DN1000 celkem 1 ks". Ve výkazu výměr však není s žádným propustem DN1000 uvažováno. Může zadavatel objasnit, zda bude tedy realizováno 6 ks propustků DN 600, nebo pouze 5ks+1 DN 1000 a případně v tomto smyslu upravit výkaz výměr?
- 2) V PD jsou dále v specifikovány ocelové svodnice v počtu 20 ks. Ve výkazu výměr však dodávka a montáž těchto konstrukcí chybí. Doplní zadavatel tyto položky do výkazu výměr?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

- 1) Všechny propustky jsou DN600.

- 2) Svodnice se provádět nebudou, příčné odvodnění bude provedeno jednostranným sklonem krycí vrstvy.

Přílohou tohoto Vysvětlení č. 1 je nová Technická zpráva a situace.

V Hradci Králové dne 16.3.2018

 Lesy České republiky, s.p. [36]
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

 Daniel Kocour
vedoucí odboru stavebních investic a údržby

