

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ LCR099/39/001822/2018	SPISOVÁ ZNAČKA	DATUM 10. 5. 2018
VYŘIZUJE Kalvodová	TELEFON 956 999 580	GSM	FAX
			E-MAIL zakazky@lesycr.cz

**Veřejná zakázka: Dodávka energetické centrály na dřevní štěpku**Evid. č. VZ: **099/2018/072**

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO: 42196451, zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

**Vysvětlení/Doplnění/Změna zadávací dokumentace č. 1**

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), tímto v souladu s § 98 zákona, resp. § 99 zákona, poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace, případně informuje o provedené změně či doplnění zadávací dokumentace.

Toto vysvětlení/doplnění/změna zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele.

Číslo položky	Znění dotazu/Znění dodatečné informace
1.	<p><b><u>Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace - doručena dne 9. 5. 2018</u></b></p> <p>Rádi bychom Vás požádali o konkretizaci paliva ve vztahu ke kotli na štěpku.</p> <p>Jako palivo je uvedena hnědá nebo zelená dřevní štěpka (do vlhkosti min. 40%).</p> <p>Dále je uveden požadavek na daný kotel na splnění parametrů pro 5. emisní třídu (dle ČSN EN 303-5) a emisních limitů dle vyhl. 415/2012 Sb.</p> <p>V požadovaném výkonovém spektru kotle předpokládáme splnění emisních parametrů při uvedeném palivu jako minimálně diskutabilní.</p> <p>Obnášelo by to např. doplnění filtrace, pro garanci splnění emisních limitů. Nebo úpravu parametrů paliva – jistější by byla např. dřevní štěpka bez asimilačních orgánů (jehličí, listí) a s nižší hranicí povolené vlhkosti (např. 35%). Případně bychom Vás požádali o sdělení způsobu, jakým byste požadovali potvrzení splnění daných parametrů kotle při daném palivu.</p>



**Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace, resp. odpověď na shora uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručenou dne 9. 5. 2018****Specifikace jmenovitého paliva**

Požadavek zadavatele dle přílohy č. 1 smlouvy:

- výrobní energií bude akceptovat jako palivo hnědou nebo zelenou dřevní štěpku minimálně do vlhkosti 40 %.

Zadavatel je vlastníkem tohoto zdroje biomasy, a proto požaduje jako palivo hnědou nebo zelenou dřevní štěpku vyrobenou z klestu a těžebních zbytků běžné kvality, bez nutnosti předúpravy paliva ve smyslu sušení.

**Normy a standardy**

Požadavek zadavatele dle přílohy č. 1 smlouvy:

- - splnění ekologických emisních limitů pro spalovací zařízení dle vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, a ostatní platné legislativy;
- - splnění požadavků ČSN EN 303-5 na úrovni 5. emisní třídy.

Výrobní energií musí splňovat parametry dané výše uvedenou legislativou. Zadávací dokumentace nevylučuje použití filtrace za účelem dosažení požadovaných parametrů. Případná filtrace však musí být součástí dodávky, a tedy i nabídkové ceny. Způsob potvrzení požadovaných parametrů kotle (Výrobní energií, jakožto součásti Energetické centrály) se řídí platnou legislativou.

Ing. Lenka Zahálková  
specialista zadávání veřejných zakázek  
na základě pověření ze dne 9. 5. 2018  
Lesy České republiky, s.p.