

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ	SPISOVÁ ZNAČKA	DATUM	
	LCR099/39/001853/2018		16. 5. 2018	
VYŘIZUJE	TELEFON	GSM	FAX	E-MAIL
Kalvodová	956 999 580			zakazky@lesycr.cz

Veřejná zakázka: **Dodávka energetické centrály na dřevní štěpku**Evid. č. VZ: **099/2018/072**

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO: 42196451, zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

**Vysvětlení/Doplnění/Změna zadávací dokumentace č. 2**

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), tímto v souladu s § 98 zákona, resp. § 99 zákona, poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace, případně informuje o provedené změně či doplnění zadávací dokumentace.

Toto vysvětlení/doplnění/zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele.

V zájmu zachování přehlednosti zadavatel poskytuje v tomto dokumentu i všechny již dříve k výše uvedené veřejné zakázce poskytnutá vysvětlení zadávací dokumentace.

Vysvětlení zadávací dokumentace jsou v tomto dokumentu primárně řazena podle data poskytnutí a sekundárně podle data obdržení dotazu (žádosti o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace). Tzn., že nejprve jsou uvedena již dříve poskytnutá vysvětlení zadávací dokumentace a až poté tímto dokumentem nově poskytovaná vysvětlení zadávací dokumentace.

Číslo položky	Znění dotazu/Znění vysvětlení zadávací dokumentace
1.	<b><u>Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace - doručena dne 9. 5. 2018</u></b> Rádi bychom Vás požádali o konkretizaci paliva ve vztahu ke kotlí na štěpku.

Jako palivo je uvedena hnědá nebo zelená dřevní štěpka (do vlhkosti min. 40%).

Dále je uveden požadavek na daný kotel na splnění parametrů pro 5. emisní třídu (dle ČSN EN 303-5) a emisních limitů dle vyhl. 415/2012 Sb.

V požadovaném výkonovém spektru kotle předpokládáme splnění emisních parametrů při uvedeném palivu jako minimálně diskutabilní.

Obnášelo by to např. doplnění filtrace, pro garanci splnění emisních limitů. Nebo úpravu parametrů paliva – jistější by byla např. dřevní štěpka bez asimilačních orgánů (jehličí, listí) a s nižší hranicí povolené vlhkosti (např. 35%). Případně bychom Vás požádali o sdělení způsobu, jakým byste požadovali potvrzení splnění daných parametrů kotle při daném palivu.

**Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace, resp. odpověď na shora uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručenou dne 9. 5. 2018**

**Specifikace jmenovitého paliva**

*Požadavek zadavatele dle přílohy č. 1 smlouvy:*

- výroba energií bude akceptovat jako palivo hnědou nebo zelenou dřevní štěpku minimálně do vlhkosti 40 %.

Zadavatel je vlastníkem tohoto zdroje biomasy, a proto požaduje jako palivo hnědou nebo zelenou dřevní štěpku vyrobenou z klestu a těžebních zbytků běžné kvality, bez nutnosti předúpravy paliva ve smyslu sušení.

**Normy a standardy**

*Požadavek zadavatele dle přílohy č. 1 smlouvy:*

- - splnění ekologických emisních limitů pro spalovací zařízení dle vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, a ostatní platné legislativy;
- - splnění požadavků ČSN EN 303-5 na úrovni 5. emisní třídy.

Výroba energií musí splňovat parametry dané výše uvedenou legislativou. Zadávací dokumentace nevyklučuje použití filtrace za účelem dosažení požadovaných parametrů. Případná filtrace však musí být součástí dodávky, a tedy i nabídkové ceny. Způsob potvrzení požadovaných parametrů kotle (Výroby energií, jakožto součásti Energetické centrály) se řídí platnou legislativou.

2

**Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace - doručena dne 11. 5. 2018**

Dobrý den,

V rámci zvažování podání nabídky ve vypsáném výběrovém řízení bychom vás chtěli požádat o upřesnění některých částí, kterými si nejsme zcela jisti:

- 1) Jakým způsobem bylo provedeno nacenění stavební části zakázky (tedy specifikované v příloze č.2)? Je možné získat podrobnější cenovou strukturu?

Požádali jsme o nacenění naše případné subdodavatele stavebních prací a dle metodiky (URS) se i při zahrnutí optimálních podmínek na stavbě (které však budou známe až ve chvíli zahájení přípravy projektové dokumentace) cena stavebních prací neklesne pod 2 000 000 Kč bez DPH. Se zahrnutím dostupných technologií energetické centrály na dřevní štěpku není dle našich informací zakázka za předpokládanou hodnotu 3 450 000 Kč bez DPH realizovatelná.

Popis stavebních prací je navíc definován velmi široce, takže rozmezí jejich ceny se může pohybovat od 2 000 000 Kč až do 4 000 000 Kč bez DPH podle skutečných podmínek.

- 2) Jakým způsobem lze přistupovat k předpokládané hodnotě zakázky? Jedná se zároveň i o maximální a tudíž nepřekročitelnou nabídkovou cenu?

**Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace, resp. odpověď na shora uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručenu dne 11. 5. 2018**

- 1) Nacenění stavební části zakázky bylo provedeno osobou identifikovanou v čl. 1.3 ZD, tedy Ing. Pavlem Tesařem, IČO 11610310 (projekční kancelář T-Projekt) v programu pro oceňování stavebních prací a materiálů od společnosti RTS, a.s. (hladina září 2016).

Podrobnější cenovou strukturu zadavatel neposkytuje.

- 2) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky není maximální přípustnou (nepřekročitelnou) nabídkovou cenou, tj. nabídková cena dodavatele může být vyšší než předpokládaná hodnota.



Mgr. Ing. Jitka Hejlová  
vedoucí odboru zadávání veřejných zakázek  
Lesy České republiky, s.p.

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.  
Přemyslova 1.106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
[07]

