

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., ŘEDITELSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, tel. +420 95699911.1, fax +420 495262391, lesycr@lesycr.cz, ID DS:e8Jcfsn

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ č. 1**Identifikační údaje zadavatele**

Lesy České republiky, s.p., IČO: 421 96 451, státní podnik zapsaný v OR u KS Hradec Králové oddíl A XII, vložka 540; se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové.

Zadavatel – OJ: Krajské ředitelství Plzeň
Adresa: Sukova 2820/40, 301 00 Plzeň
Telefon: 956930111
E-mail: oi30@lesycr.cz
Internetová adresa: <https://zakazky.lesycr.cz/>

Odpovědná osoba: Daniel Kocour, vedoucí Odboru stavebních investic a údržby
(Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele.)

Kontaktní osoba: ve věci zadávacího řízení: Mgr. Dominik Lukács, administrátor VZ
tel: +420 739596431; e-mail: d.lukacs@pmadvisory.cz
v technických záležitostech: Libor Procházka,
tel.: +420 724524736; e-mail: libor.prochazka@lesycr.cz

Evidenční číslo zakázky: **S930/2018/099**

Název zakázky: **Výstavba provozní budovy Nýrsko**

Dotaz účastníka č. 1:

Žádám Vás o dodatečné informace k následujícím položkám:

9 96001	Odstranění a likvidace stávajícího chladicího zařízení s příslušenstvím a chladicím médiem	kpl	1,00000
-	Prosíme upřesnit rozměry stávajícího zařízení		
10 96002	Odstranění drobných fasádních a ostatních prvků vč.likvidace	kpl	1,00000
-	Co je součástí této položky?		
11 96003	Likvidace vnitřního vybavení	kpl	1,00000
-	Co je součástí této položky?		

Odpověď zadavatele č. 1:

- **k položce č. 9**
Jedná se o odstranění původního chladicího boxu o půdorysných rozměrech 2,1 x 2,1 m a celkové výšce 2,6 m z oboustranně opláštěných PUR panelů tl.10cm. Součástí chladicího boxu jsou chladírenské vstupní dveře o rozměru 90x200cm. Chladicí agregát je typu EMBRACO UNEK6217GK s chladicím médiem R 404A obsahu 2,5 kg.
- **k položce č. 10**
Součástí položky je odstranění: 2x osvětlovací těleso, 1x ocelový závěs na zvěř s kladkou (10 kg), 1x El. jistič skříň vč. odpojení, 1x ventilátor.
- **k položce č. 11**
Součástí položky je odstranění čerpadla stávající studny vč. odpojení, likvidace původních dřevěných regálů 2,4 x 0,5 x 2 m, demontáž umyvadla vč. vodovodní baterie.

V Hradci Králové dne: 10.8.2018

[36]
Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Daniel Kocour

vedoucí odboru stavebních investic a údržby