

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Identifikační údaje zadavatele

Lesy České republiky, s.p., IČO: 421 96 451, státní podnik zapsaný v OR u KS Hradec Králové oddíl A XII, vložka 540; se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové.

Veřejnou zakázku vyhlašuje: ST OP Ohře
Adresa: Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice
Internetová adresa: www.lesy-cr.cz

Osoba oprávněna jednat jménem zadavatele: JUDr. Pavel Krpata
Funkce: správní ředitel

Kontaktní osoba ve věci zadávacího řízení: Jaroslav Kosina, referent OVZ
Tel.: +420 956 999 545
E-mail: jaroslav.kosina@lesy-cr.cz

Kontaktní osoba v technických záležitostech: Martin Kienast, DiS., správce toků
Tel.: +420 725 838 899
E-mail: martin.kienast@lesy-cr.cz

Evidenční číslo zakázky: **S956/2020/006**

Název zakázky: **Drmalský potok, ř.km 0,720 - přehrážka**

Dotaz účastníka č. 1:

V technické zprávě pro SO 01.01, je uvedeno že rub a líc přehrážky budou zhotoveny jako ztracené bednění z režného soklového zdiva z lomového kamene. Ve výkresu D 1.9 Kladečské schéma je pohledová plocha přehrážky zobrazena jako divočina. Prosíme investora aby specifikoval jakým způsobem má být provedena pohledová plocha režného zdiva.

Dotaz účastníka č. 2:

Na výkrese D 1.7. Výkres výztuže je uvedeno že minimální krytí výztuže je 70 mm. Vzhledem k toleranci na líci 3 - 4 cm u regulačního kamene určeného pro zdivo požadujeme upřesnění zda bude investor požadovat u rubu kamene řezání kamene tak, aby bylo možné zachovat předepsané rozměry z výkresové dokumentace tl. obkladu 25 cm. V případě že bude kámen potřeba dodatečně řezat žádáme o doplnění položky pro řezání kamene.

Dotaz účastníka č. 3:

Prosíme investora o doplnění výkresové dokumentace či písemné specifikace ke kamoneřezům uvedeným v položce č.p.17 R 124 v objektu SO 01.01.

Dotaz účastníka č. 4:

Prosíme investora o doplnění požadavků na úpravu líce u záhozového kamene 200 – 500 kg č.p. 11 462511370 SO 01.04

Odpověď zadavatele na dotaz účastníka č. 1:

Zdivo bude provedeno jako zdivo režné, které bude sloužit jako ztracené bednění. Režné zdivo z lomového kamene je zdivo tzv. „divočina“. S tím, že jsou požadovány přesně definované kamenořezy do zlomového místa mezi vodorovnou a šikmou částí přelivu. Kamenořezy budou mít povrchovou úpravu řezu pemrlváním, je požadavek na 4 ks, viz výkresová dokumentace D.1.9.

Odpověď zadavatele na dotaz účastníka č. 2:

Svislá výztuž bude osazena již v rámci budování základového bloku – výztuž označená 15a/b, 16a/b a 17a/b, 18a/b, 19a/b, 20a/b. V tomto případě bude zdivo ztraceného bednění realizováno tak, aby byl dodržen tvar a sklon líců přehrážky dle požadavků PD a budou dodány na stavbu takové kameny, které nebudou zasahovat do výztuže. S ohledem na zdivo jako ztracené bednění bude zajištěna celistvost konstrukce a krytí výztuže je uvažováno i včetně tloušťky zdiva, tj. 250 + 70 = 320 mm. Zde Vámi uváděné tolerance 30 – 40 mm nehrají žádnou roli, jelikož nedojde k zásahu kamene do výztuže. Nebavíme se však o rovinatosti líce, ta je stanovena jinak a mnohem přísněji. Krytí výztuže 70 mm je uváděno a požadováno především ve vztahu k realizaci ŽB základového bloku.

Odpověď zadavatele na dotaz účastníka č. 3:

Protože zdivo ztraceného bednění bude realizováno jako režné (tzv. divočina), nelze přesně stanovit parametry kamenořezů s ohledem na okolní použité kamene. Lze pouze přesně stanovit úhel řezných ploch na přelivu. Tento úhel je definovaný ve výkresové dokumentaci viz D.1.6. a poměr stran 1:1,5. Jedná se tedy o kamenořezy, které budou řezány v požadovaném úhlu na přelivné hraně tak, aby bylo dosaženo min. požadovaných rozměrů kamene a přesahů dle požadavků PD.

Odpověď zadavatele na dotaz účastníka č. 4:

Jelikož se jedná o realizaci kamenného záhozu v retenčním prostoru přehrážky, který slouží pouze ke zpevnění ploch, část z něj bude zakryta naplaveným sedimentem a zához nemá žádnou jinou funkci, tak na urovnání líce netrváme a urovnání líce nebude prováděno ani požadováno.

V Hradci Králové dne: 3.4.2020



Mgr. Alice Štecová
vedoucí odboru právního a veřejných zakázek

Lesy České republiky, s.p. [08]
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451