

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

č.j.: LCR099/39/003196/2020

Identifikační údaje zadavatele

Lesy České republiky, s.p., IČO: 421 96 451, státní podnik zapsaný v OR u KS Hradec Králové oddíl A XII, vložka 540; se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Zadavatel – OJ: ST OP Ohře, Teplice
Adresa: Dr. Vrbenského 2874, 415 01 Teplice
Telefon: +420 956 956 111
E-mail: ost56@lesy-cr.cz
Internetová adresa: <https://zakazky.lesy-cr.cz/>

Kontaktní osoba

Ve věci zadávacího řízení: Petra Čermáková, referent oddělení veřejných zakázek, tel.: +420 956999583, e-mail: petra.cermakova@lesy-cr.cz

V technických záležitostech: Martin Kienast, DiS., +420 725 838 899, e-mail: martin.kienast@lesy-cr.cz

Evidenční číslo zakázky: S956/2020/019

Název zakázky: Gabrielka

Na základě dotazu dodavatele Vám zadavatel výše uvedené veřejné zakázky poskytuje **vysvětlení zadávací dokumentace č. 1** k již poskytnuté zadávací dokumentaci.

Dotaz:

1) Dobrý den, prosím o upřesnění...viz níže Zábradlí : v technické zprávě píšete řešení zábradlí.... Zábradlí bude kompozitní, naopak v rozpočtu k ocenění je zábradlí ocelové svařované PZN. Žádám o upřesnění jaké zábradlí máme tedy ocenit. Předem mnohokrát děkuji.

2) Dobrý den, prosím o upřesnění...v PD není řešeno... viz níže. S ohledem na hmotnost navrženého prefabrikovaného požeráku žádáme o upřesnění možnosti osazení tohoto prefabrikátu na určené místo s ohledem na nepřístupnost. Děkuji za informaci.

Odpověď:

ad 1) Zábradlí bude realizováno v souladu s výkresem č. D.1.14 a rozpočtem jako trubkové průměru 50 mm, pozinkové. Údaj o kompozitu uvedený v technické zprávě je chybný, jedná se o písařskou chybu projektanta.

ad 2) Pro akci je uvažován prefabrikovaný požerák celkové hmotnosti cca 36,5 tuny rozdělený na dvě části o hmotnosti cca 18 tun. Délka delší části požeráku je max. 3,5 m. Doprava požeráku na místo je možná na běžném dopravním prostředku. Pro přístup je uvažována lesní cesta na pravém břehu, kdy posledních cca 20 m je uvažováno s přístupem v zátopě vodní nádrže. Nádrž je dlouhodobě

vypuštěná, přístup k místu osazení je za běžných klimatických podmínek únosný. Pro osazení požeráku je uvažováno s dvounápravovým jeřábem o nosnosti 35 tun, který je schopen pro uvažovanou hmotnost dosáhnout výlože 5 m, což je pro realizaci akce dostačující. V případě zhoršených přístupových podmínek je možno použít třínápravový jeřáb nosnosti 50 tun, který je pro danou hmotnost schopen dosáhnout výlože 8 m. Pro realizaci akce je nutno uvažovat s náklady na případné zpevnění přístupových tras s ohledem na dobu přístupu a tím i panující klimatické poměry. Určitě je nutno zahrnout náklady na podložení patek jeřábu panely, aby nedošlo k jejich zaboření. Tyto náklady budou obsaženy v položkách VON, položka č. 11.

Na základě výše uvedeného zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 30. 7. 2020.

Dne: 21. 7. 2020

Lesy České republiky, s.p. [08]
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451



Mgr. Alice Štecová

vedoucí Odboru právního a veřejných zakázek