

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ	SPISOVÁ ZNAČKA		DATUM
	LCR099/39/005303/2020	LCR0041344/2020		23. 10. 2020
VYŘIZUJE	TELEFON	GSM	FAX	E-MAIL
Čermáková Petra	956999583			Petra.Cermakova@lesycr.cz

Identifikační údaje zadavatele

Lesy České republiky, s.p., IČO: 421 96 451, státní podnik zapsaný v OR u KS Hradec Králové oddíl A XII, vložka 540; se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

Zadavatel – OJ: KŘ Choceň

Adresa: Za drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí

Telefon: +420 956919111

E-mail: oi19@lesycr.cz

Internetová adresa: <https://zakazky.lesycr.cz/>

Kontaktní osoba

ve věci zadávacího řízení: Petra Čermáková, technik stavebních investic, tel.: +420 956 999 583, E-mail: petra.cermakova@lesycr.cz

v technických záležitostech: Ing. Petr Valtera, technický pracovník pro stavební činnost, tel.: +420 725 257 319, E-mail: petr.valtera@lesycr.cz

Evidenční číslo zakázky: S919/2020/220

Název zakázky: Rekonstrukce mostů LC Kochánovická a LC Smrkový Týnec – LS Nasavrky

Dotaz dodavatele:

Při kontrole projektové dokumentace objektů „SO 201 Most přes Okrouhlický potok, Kochánovická“ a „SO 201 Most přes Okrouhlický potok, Smrkový Týnec“ jsme zjistili, že u dřevěných konstrukcí mostovek a zábradlí není uveden materiál. Bez této informace nelze adekvátně zpracovat cenovou nabídku. Žádáme o upřesnění.

Odpověď:

Materiál dřevěné mostovky je popsán u obou mostů v Technické zprávě v kapitole 4.4 Mostní svršek bod 4.4.1.2 Vozovka na mostě.

Most Kochánovická

Vozovka na mostě tvoří dřevěná prvková mostovka ohraničená dřevěnými **obrubami z dubových trámků 150/150**. Mostovku tvoří dřevěné **dubové trámy - mostiny 150/180 délky 4,16m, prodloužené mostiny pro ukotvení vzpěr zábradelního svodidla jsou délky 5,4m dřevo bude třídy C18 ČSN EN 338**. Mostiny budou na NK uloženy šikmo k ocelovým nosníkům pod úhlem (73,8°) **tj. rovnoběžně se závěrnými zídkami**. Mostiny budou na koncích a v místech cca ½ osové vzdálenosti mezi nosníky = (4x),

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., ŘEDITELSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, tel. +420 956999111, fax +420 495262391, lesycr@lesycr.cz, ID DS:e8jcfnsn

opáskované (stažené po obvodu) ocelovými pásky, zajištěné na tah s ukotvením v podhledu (s přesahem spoje min 10cm) konstrukčními vruty, každý spoj 4x vrut prům. 6mm délky 40mm.

Most Smrkový Týnec

Vozovku na mostě tvoří dřevěná prvková mostovka ohraničená dřevěnými **obrubami z dubových trámů 150/150**. Mostovku tvoří **dřevěné dubové trámy - mostiny 150/180 délky 4,16m, prodloužené mostiny pro ukotvení vzpěr zábradelního svodidla jsou délky 5,4m dřevo bude třídy C18 ČSN EN 338**. Mostiny budou na NK uloženy šikmo k ocelovým nosníkům pod úhlem (73,8°) **tj. rovnoběžně se závěrnými zídkami**. Mostiny budou na koncích a v místech cca 1/2 osové vzdálenosti mezi nosníky = (4x), opáskované (stažené po obvodu) ocelovými pásky, zajištěné na tah s ukotvením v podhledu (s přesahem spoje min 10cm) konstrukčními vruty, každý spoj 4x vrut prům. 6mm délky 40mm.



V Hradci Králové dne 23. 10. 2020

.....

Mgr. Alice Štecová
vedoucí Odboru právního a veřejných zakázek
Lesy České republiky, s.p.

